

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану,  
Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам

г. Бугуруслан

(место составления акта)

« 18 » марта 20 21 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 минут

(время составления акта)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 40

Оренбургская обл., Асекеевский район, с.Троицкое, ул. Садовая 29 А,

По адресу/адресам: Асекеевский район, с.Аксютино, ул. Школьная 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 41 от 12.02.2021 начальника ОНД и ПР по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам Деревяшкина Ю.И.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Троицкая средняя общеобразовательная школа"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 18 » 20 21 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

отделом надзорной деятельности и профилактической работы по

Акт составлен: г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Кирина И.М. *Ирина Михайловна Кирина* 12.02.2021г. 16 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР по г. Бугуруслану,

Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам Самаркин Вячеслав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ "Троицкая средняя общеобразова-»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

тельная школа" Кирина Ирина Михайловна

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
<b>Здание «Троицкой СОШ» расположенной по адресу: Асекеевский район, с. Троицкое ул. Садовая 29 А</b>		
Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479)	МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа" директор МБОУ "Троицкой средняя общеобразовательная школа "Кирина Ирина Михайловна "
На дверях лестничных клеток не обеспечено наличие уплотнений в притворах.	ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 Свод правил. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа" директор МБОУ "Троицкой средняя общеобразовательная школа "Кирина Ирина Михайловна "
Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479)	МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа" директор МБОУ "Троицкой средняя общеобразовательная школа "Кирина Ирина Михайловна "
<b>Здание «Аксютинской средней общеобразовательной школы » филиала «Троицкой СОШ» расположенной по адресу: Асекеевский район с.Аксютино ул.Школьная д.7</b>		
Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479)	МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа" директор МБОУ "Троицкой средняя общеобразовательная школа "Кирина Ирина Михайловна "
Выходы из этажей на лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6 ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 Свод правил. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа" директор МБОУ "Троицкой средняя общеобразовательная школа "Кирина Ирина Михайловна "

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **предписание № 41/1/1 от 18.03.2021, проверочный лист**

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_ **В.С. Самаркин**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Директор МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа"**

**Кирина Ирина Михайловна**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)-30-89-99 ГУ МЧС России по Оренбургской области, 8-495-499-99-99 МЧС РФ.