

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное Управление МЧС России по Оренбургской области
 г. Оренбург ул. Гая, 21 тел.: 77-62-35 (код 3532) E-mail: kanc@oren01.esoo.ru
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Оренбургская область г. Бугуруслан ул. Фруктовая, 9
 тел.: 6-84-00 (код 35352) E-mail: ogpn-sever@yandex.ru

Предписание № 41/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Троицкая средняя общеобразовательная школа», директору Кириной Ирине Михайловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
 во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов по пожарному надзору № 41 от «12» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «22» февраля 2021 г., с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «18» марта 2021 г., проведена плановая проверка, старшим инспектором ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам старшим лейтенантом внутренней службы Самаркиным Вячеславом Сергеевичем, здания МБОУ «Троицкой СОШ», расположенной по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Троицкое ул. Садовая 29 А, Асекеевский район с. Аксиотино ул. Школьная, 7

совместно с директором МБОУ «Троицкая СОШ» Кириной Ириной Михайловной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание «Троицкой СОШ» расположенное по адресу: Асекеевский район, с. Троицкое ул. Садовая 29 А				
1.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479)	09.08.2021	
2.	На дверях лестничных клеток не обеспечено наличие уплотнений в притворах.	ч. 4 ст.4, ч.1 ст.6 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 Свод правил. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.08.2021	

3.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479)	09.08.2021	
Здание «Аксютинской средней общеобразовательной школы» филиала «Троицкой СОШ» расположенной по адресу: Асекеевский район с.Аксютино ул.Школьная д.7				
4.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 №1479)	09.08.2021	
5.	Выходы из этажей на лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6 ФЗ-№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 Свод правил. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	09.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР по
г. Бугуруслану, Бугурусланскому
Асекеевскому и Северному районам Самаркин В.С.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

“ 18 ” марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «Троицкая СОШ» Кирина И.М.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 18 ” марта 20 21 г.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)-30-89-99 ГУ МЧС России по Оренбургской области, 8-495-499-99-99 МЧС РФ.